



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
Территориальный отдел в г. Кемерово

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: [kemerovo@42.gospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.gospotrebnadzor.ru) <http://42.gospotrebnadzor.ru>

Предписание № 04  
об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово

«26» января 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово ведущий специалист – эксперт территориального отдела Лифо Ирина Юрьевна по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича Бобкова.

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича Бобкова

ИНН: 4206027966

ОГРН: 1024200717826

Юридический адрес: 650065, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 160А

Фактический адрес: 650065, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 160А

**УСТАНОВИЛ:**

Выявленные нарушения обязательных требований:

- 1) На момент осмотра 12.01.2023 отмечено неудовлетворительное состояние тренажерного зала: пол дощатый с множеством щелей; на стенах отмечены трещины что препятствует проведению качественной уборки влажным способом и дезинфекции; в душевой и туалете при тренажерном настенная и напольная плитка с трещинами и дефектами частично местами отсутствует что препятствует проведению качественной уборки влажным способом и дезинфекции, нарушение п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 2) На момент осмотра 12.01.2023 конструкция окон (деревянные оконные блоки в ветхом состоянии) не обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года на лестничных проемах всех четырех этажей школы, также отмечено наличие трещин на стеклопакете и стычных стекол в тренажерном зале и рекреациях третьего и четвертого этажа, нарушение п.п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 3) На момент осмотра 12.01.2023 в учебных кабинетах №№ 401, 402, 403, 404, 405, 305, 306, 309, 312, 315, 316, 318, 411, 409, 406, 216, 215 имеются дефекты в отделке полов (повреждения линолеума), в зале хореографии пол выполнен из дерева имеются щели между

дощечками, что препятствует проведению качественной уборки влажным способом и дезинфекции, нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4) На момент осмотра 12.01.2023 в компьютерном классе и в читальном зале библиотеки установлены стулья с мягким покрытием, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5) На момент осмотра 12.01.2023 отмечено неудовлетворительное состояние потолков и стен: в лаборантской при кабинете биологии трещины с отхождением штукатурного слоя на потолке; в учебном кабинете № 324 трещина на стене; в учебных кабинетах № 305, 324 на стенах и потолках и в большом спортивном зале на потолке отмечены подтеки с признаками поражения грибка, нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6) Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 19.01.2023 № 73/005-ОГДиП: общественные здания, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» имени Алексея Владимировича Бобкова на момент проведения обследования 12.01.2023 года не соответствуют требованиям: - не соблюдается норма площади учебных кабинетов на 1 обучающегося при организации фронтальных форм занятий, установлено, что количество обучающихся в кабинетах №№ 104, 105, 220, 221, 222, 322, 323, 324 больше расчетного количества, исходя из нормы площади кабинетов на одного обучающегося не менее 2,5 м<sup>2</sup>, что не соответствует требованиям главе VI. Таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- имеющих санитарных приборов (раковин) недостаточно для обучающихся, из расчета 1 раковина на 30 человек. Не обеспечены санитарно-техническим оборудованием, а именно: раковиной 106 девочек, что не соответствует требованиям главе VI. Таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

С целью устранения выявленных нарушений, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов нарушений обязательных требований, предупреждения охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

### ПРЕДПИСЫВАЕТ

**устранить** выявленные нарушения в **срок до «11» марта 2024г.**

1. Восстановить целостность стен и пола в тренажерном зале; в душевой и туалете при тренажерном зале восстановить целостность стен и пола в соответствии с п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. Обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года на лестничных проемах всех четырех этажей школы в соответствии с п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Обеспечить остекление окон в тренажерном зале и рекреациях третьего и четвертого этажа в соответствии с п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4. Восстановить целостность полов в учебных кабинетах №№ 401, 402, 403, 404, 405, 305,

306, 309, 312, 315, 316, 318, 411, 409, 406, 216, 215, в зале хореографии в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В лаборантской при кабинете биологии восстановить целостность потолка; в учебном кабинете № 324 устранить трещины на стене; в учебных кабинетах № 305, 324 на стенах и потолках и в большом спортивном зале на потолке устранить подтеки, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Соблюдать норму площади учебных кабинетов на 1 обучающегося при организации фронтальных форм занятий, в кабинетах №№ 104, 105, 220, 221, 222, 322, 323, 324 исходя из нормы площади кабинетов на одного обучающегося в соответствии с главой VI. Таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Обеспечить достаточное количество санитарных приборов (раковин) для девочек, исходя из расчета 1 раковина на 30 человек в соответствии с главой VI. Таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. В компьютерном классе и в читальном зале библиотеки обеспечить стулья с покрытием, допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33" имени Алексея Владимировича Бобкова


(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «12» марта 2024г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово Лифо Ирине Юрьевне по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 336.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт  
территориального отдела  
(должность лица, выдавшего предписание)

  
(подпись)

Лифо И.Ю.  
(ФИО)

Предписание получено «26» января 2023 г.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023

Копия предписания направлена: Комитету по управлению муниципальным имуществом города Кемерово юридический адрес: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, д.7Б.

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)